

1. Наименование объекта - очистные сооружения.
2. Местонахождение - г. Челябинск
3. Подчиненность - цеху № 67
4. Метод очистки - механический.
5. Сооружения введены в эксплуатацию в 1980г.
6. Схема очистки сточных вод с нефтепродуктами дана в приложении №1.
7. Количество ³проходящих через очистные сооружения стоков - 1200 М/сут по проекту
8. Способ учета количества очищаемой воды - объёмный.
9. Характеристика поступающих сточных вод и выходящих из очистных сооружений в приложении №2
10. Куда направляются очищенные и обезвреженные сточные воды - ?
очищенные сточные воды поступают в оборотную систему водоснабжения предприятия.
11. Вывоз осадка производится на шламонакопители, вывоз нефтепродуктов на заводское нефтехозяйство для повторного использования.
12. Количество обслуживающего персонала - 42 человека
13. Лабораторные анализы сточных вод производит лаборатория очистных сооружений - Зраза в сутки в пяти точках отбора по схеме и ЦЗЛ. по графику.

Начальник цеха №67



Бреев И . К .

АО „Станколам“

Концентрация загрязняющих веществ в сточной воде
/ выхвачен в оз. Иммонен //

№	Загрязняющие вещества	1998 г. мкл		1999 г. мкл	средн. мкл	средн. мг/л
		притывающая конц.	фон			
1.	Взвешенные вещества	9,06	9,25	19,57	18,94	11,61
2.	ТЖК до	0,53	4,6	4,11	4,62	2,83
3.	Сухой остаток	179,63	309,6	500,3	494,765	303,4
4.	Хлориды	122,98	25	56,73	102,35	62,8
5.	Сульфаты	39,07	69	82,93	95,5	58,56
6.	Нефтепродукты	1,08	0,5	1,548	1,564	0,957
7.	Аммоний	0,057	—	0,196	0,126	0,077
8.	Медь	0,013	0,01	0,036	0,0295	0,018
9.	Никель	0,047	—	0,067	0,057	0,035
10.	Цинк	0,0056	0,016	0,031	0,0263	0,016
11.	Железо общ.	0,019	0,28	0,32	0,3095	0,19
12.	Железо 3+	0,0019	0,016	0,03	0,024	0,015
13.	Аммоний	0,014	0,4	0,13	0,242	0,166
14.	Нитраты	0,023	0,051	0,11	0,092	0,056
15.	Фтор	0,186	0,40	0,38	0,493	0,29
16.	СПАВ	0,064	0,036	0,072	0,086	0,053
	ср. сточных вод	0,667 м.м. м ³		0,557 м.м. м ³	0,612 м.м. м ³	
	рН	7,0		7,0	7,0	

ОАО "Смолковский"

Показатели затрат на приобретение и эксплуатацию из средств своих предприятий. млн. р.

	го потребности		использов		использов		использов		итого
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	
Кабельная	33,06	29,98	83,4	16,94	13,61	18,58	1998	1999	19,54
ДПК до	-	-	-	-	-	-	5,13	-	4,14
Сухой остаток	560,1	493,41	509,8	466,96	490,0	441,58	489,23	500,3	500,3
Кабельная	174,3	67,46	167,8	59,34	150,1	49,30	147,98	147,98	56,73
Средств	188,68	93,64	121,7	81,31	111,55	43,50	108,04	108,04	82,93
Необменное	3,83	4,43	2,59	1,66	1,38	1,36	1,58	1,58	1,548
Акционерное	0,11	0,11	0,089	0,094	0,047	0,065	0,057	0,057	0,196
Итого	0,031	0,066	0,023	0,053	0,01	0,023	0,023	0,023	0,036
Итого	0,074	0,124	0,053	0,093	0,032	0,064	0,047	0,047	0,064
Итого	0,032	0,045	0,025	0,034	0,017	0,026	0,0216	0,0216	0,031
Итого	0,54	0,49	0,242	0,35	0,228	0,23	0,299	0,299	0,32
Итого	0,025	0,059	0,018	0,046	0,014	0,029	0,0179	0,0179	0,03
Итого	0,24	0,22	0,21	0,16	0,169	0,14	0,414	0,414	0,13
Итого	0,121	0,16	0,079	0,13	0,063	0,094	0,074	0,074	0,11
Итого	0,65	0,48	0,48	0,34	0,355	0,30	0,586	0,586	0,38
Итого	-	-	-	-	-	-	0,099	0,099	0,078

По результатам сам-использования средств

итого